

Godkendelsesindehaver:

Watercare ApS
Stejlebjergvej 14
5610 Assens
Telefon: 70 25 65 37
Telefax: 70 25 65 19

Fedtudskiller

LIPO
type 2, 4 og 7 l/s

Fabrikat:

Watercare ApS, Danmark

Mærkning:

LIPO og typebetegnelse

Rørforeningens VVS-nr.:

223380.020, 2 l/s
223380.040, 4 l/s
223380.070, 7 l/s

Betingelser for montering og brug

Montering:

- 1 Udskilleren skal anbringes i det fri i frostfri dybde eller i det rum, hvor det fedtholdige afløbsvand forekommer, eller i et særligt rum, se Bemærkninger. Udskilleren skal være let tilgængelig for inspektion og rensning.
- 2 Såfremt udskilleren anbringes i det fri, skal frostfri dybde opnås ved, at der anvendes de af leverandøren medleverede forhøjningsstykker.
- 3 Udskilleren skal forsynes med tæt dæksel uden nøglehuller, dimensioneret for den på stedet forekommende maksimale belastning.
- 4 Udskilleren skal udluftes, evt. gennem tilløbsledningen. Udluftningen skal udmunde på et passende sted, hvor den ikke forvolder lugtgener.

Brug:

- 5 Den maksimale vandstrøm i l/s, der tilledes udskilleren, må ikke overstige den vandstrøm, udskilleren er godkendt til, se Bemærkninger.
- 6 I hvert enkelt tilfælde må det efter forhandling med kommunalbestyrelsen afgøres, om udskillerens opsamlingskapacitet er tilstrækkelig. Endvidere skal der foreligge aftale om rensningshyppighed, affaldsmængde og bortskaffelse af den opsamlede affaldsmængde fra udskilleren.
- 7 Til udskilleren må der ikke tilledes mindre forurenede spildevand, regnvand eller drænvand, som vil nedsætte udskillerens effektivitet.

Bemærkninger

Såfremt fedtudskilleren undtagelsesvis ønskes anbragt inde i en bygning, må deri hvert enkelt tilfælde hos den stedlige myndighed indhentes godkendelse af det pågældende rums indretning, herunder adgangsforhold, belysning, ventilation og frisklufttilførsel.

Udskillerens nominelle størrelse angiver, hvor stor en vandstrøm udskilleren kan tilføres, når udløbskoncentrationen af totale kulbrinter i vand højst må være 25 mg/l målt efter metode, som angivet i prEN 1825-1.

Denne udskiller er ikke prøvet efter prEN 1825-1, men opfylder dimensionskrav i DIN 4040 til den anførte nominelle størrelse.

Beskrivelse og tekniske data

Udførelse:

Fedtudskilleren er fremstillet PE og udført som en cirkulær beholder med plan bund.

Udskilleren er forsynet med spulerør ført op i mandehul og kan leveres med forhøjningsringe samt PE-dæksel.

Tekniske data:

Type	Nominal størrelse	Dimension diam. x h	Tilløbs- og afløbsrør mm ^ø	Kapacitet fedtstof liter
2 l/s	2 l/s	2140 x 1260	110	725
4 l/s	4 l/s	2140 x 1260	110	725
7 l/s	7 l/s	2140 x 1260	160	725

